

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

подпись Ф. И.О. _____
« ____ » 20 ____ г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2 от «13» января 2016г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Похвистневская центральная больница города и района» (приемное, детское, кардиологическое, неврологическое отделение)
(полное юридическое наименование объекта)
446452 Самарская область, г. Похвистнево, ул. Мира, 2 А тел 8(84656)21409; 8(84656) 28296 email: crbgr@samtel.ru
Главный врач Разумов Евгений Анатольевич

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Похвистнево Самарской области

2. Ведомственная принадлежность областная

3. Вид деятельности здравоохранение

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 40 в день,

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта нежилое помещение, 4-х этажного помещения, базовый материал несущих конструкций кирпич, лестница бетонная

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 вход/выход, 3 запасных выхода

8. Год постройки 1990г.

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	250 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № Б/Н «140 квартал»	
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть, нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией
Нерегулируемые переходы	есть	
Внеуличные переходы	нет	с пандусом
		с подъемником
Тактильные указатели	нет	
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах
		нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)		имеется			
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	ворота 4,9 калитка 1,63	К, О		
	Информация об объекте	наличие	имеется	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	-	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	0,01 м	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	-	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	≥ 2,0 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	≥ 1,2 м	≥ 1,2 м	К		

движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	-			
Указатели направления движения	наличие	-	К, Г		
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С		
Места отдыха	наличие	-	К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		-			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К		
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:					
Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К		
Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К		
Открытая лестница					
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С		
Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С		
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С		

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м		-		О, С
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-		О, С
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-		О, С
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-		О, С
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-		С
Пандус на рельефе		-		
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-		К
Уклон	$\leq 8\%$	-		К
Поручни с двух сторон:	наличие	-		К, О
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-		К
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-		К, О
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-		К, О
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-		К, О
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-		К, О
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-		К, О
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-		К, О
Разворотные площадки:		-		
- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-		К
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-		К
- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-		К
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-		К, О
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-		К, О

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	1,2			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	$5,8 \times 2,73$	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	имеются	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1%	К, О, С		
	Навес	наличие	-	К, О		
	Водоотвод	наличие	-	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	-	К		
	Информация об объекте	наличие	-	Г		
	Лестница наружная	наличие	имеется			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		

При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	O, C
Поручни с двух сторон	наличие	-	O, C
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	O, C
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	O, C
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	O, C
Пандус наружный	наличие	-	
Ширина марша	> 1,0 м	-	K
Уклон	≤ 8%	-	K
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-	K
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	K, O
Разворотные площадки:			
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80 см)	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K
- промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K
Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	K, O
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	K
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	K, O
- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	K, O
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	K, O
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	имеется	K
Звуковой маяк у входа	наличие	-	C
Тамбур		имеется	
Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м	2,12*1,2	K
	При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м		

Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,18	К, О	
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,03/0,14	К	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с	$\geq 0,3$ м	-	К		

не травмирующим окончанием					
Пандус переносной		наличие	имеется		К
Полемник для инвалидов:					
- стационарный			-		
- мобильный		наличие	-		К
Коридоры/холлы		наличие	имеется		К
Ширина полосы движения		$\geq 1,2$ м	2,32		К
Разворотные площадки		$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5*1,5		К
Указатели направления движения, входа, выхода		наличие	имеется		К, Г
Пиктограммы (доступность, вход, выход)		наличие	имеется		К, Г
Речевые информаторы и маяки		наличие	-		С
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации		наличие	-		Г
Аудиовизуальные информационно-справочные системы		наличие	-		Г
Тактильная схема		наличие	имеется		С
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие	-		К, О, С, Г
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см		≥ 1 на этаж	-		О
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см		≥ 1 на этаж	-		К
Навесное оборудование, выступ в зону движения		$\leq 0,1$ м	-		С
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина		0,6 м	-		С
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)			имеется		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м		наличие	-		О, С
Контрастная маркировка		наличие	-		С
Поручни с двух сторон на лестнице		наличие	-		О

- горизонтальные завершения поручней					
Пандус внутренних на этаже					
Ширина марша					
Уклон					
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м					
Разворотные площадки внизу,верху					
Поручни с двух сторон:					
- на высоте (нижний поручень)					
- на высоте (верхний поручень)					

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	0,6 м	-			С
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-			С
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-			О, С
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	перила односторонние			О, С
на высоте	0,8 – 0,95 м	1,2 – 0,9			О, С
- горизонтальные завершения поручней вверх,внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-			О, С
Указатели направления на поручни тактильные	наличие				С
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-			
Лифт пассажирский	наличие	имеется			
Кабина:					
- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м	2,58*1,39			К
- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	1,43/0,6			К
- Поручни	наличие	-			О
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-			Г, С

Знак доступности	наличие	-	К	
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	1,2	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	К		

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

Обслуживание в кабинете №	Функциональная диагностика	
Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9
Высота порога	≤ 0,025 м	-
Информация тактильная	наличие	-
Информация визуальная контрастная:	наличие	К, О, С, Г
- размещение на высоте	≤ 1,8 м	2,01/2,13
- высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,03
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	≥ 1,2 м
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	≥ 1,5 x 1,5 м
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,74
		К, О

Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

Обслуживание в кабинете №	Палата 9	
Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,10/0,76
Высота порога	≤ 0,025 м	-
Информация тактильная	наличие	-
Информация визуальная контрастная:	наличие	К, О, С, Г
- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,72/1,83

-высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	0,04	С
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	$\geq 1,2 \text{ м}$	О
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	К
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О
Обслуживание с перемещением №			
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	К
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов			
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)	-	-	
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8 \text{ м}$	-	К
Место для сидения	наличие	-	О
Кресла для костылей на высоте 120 см + выступом 12 см	наличие	-	О
Вкладка при необходимости описания нескольких залов			
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, олимпиадный, вместимость более 50 мест)	-	-	К
Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	-	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	К
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г
Вкладка при необходимости описания нескольких залов			
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствует	К

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещ ной по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	имеется			
	Знак доступности помещения	наличие	имеется	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	имеется	С		
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9 м	К, О		
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С		
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	1 на этаже	К, О		
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,6/0,56	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	1,96/0,86 2,3*0,9	К		
	- опорные поручни в т.ч. откидные	наличие	имеются	К, О		
	- знак «ступенька» (при необходимости)	наличие	-	К		
	Размеры душевой кабины	наличие	-	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 2,2 x 2,25 м	-			
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	≥ 0,75 м	0,75	К		
	Знак доступности кабины на высоте	наличие	-	О		
	Раковина: с опорным поручнем	1,35 м	-	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	наличие	без поручня	К, О		
	- высота раковины с опорным поручнем	≥ 1,30 x 0,85 м 0,75 – 0,85 м наличие	-	К		
	Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или	без поручня 0,84 м	К, О		
		≤ 0,4 м или	-	К		

	вертикальной формы				
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-		К, О	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-		К, О	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-		С	
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-		К, О, С	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ:

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены нормативы	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные средства информации о предоставлении услуг	наличие	наличие	имеются	К, О, Г, С		
На высоте	наличие	наличие	-	Г, О, Г, С		
Габариты, не на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 1,5 \text{ м}$		-	К, О, Г, С		
высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$		-	К, О, Г, С		
освещенность	наличие		-	К, О, Г, С		
Указатели, пиктограммы	наличие		-	К, О, Г, С		
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		-	К, О, Г, С		
высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$		-	К, О, Г, С		
освещенность	наличие		-	К, О, Г, С		
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие		-	С		
высота размещения	1,3 – 1,4 м		-	С		

Главный врач

ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР»


Разумов Е.А.

Дата заполнения
«13» января 2016г.



Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)